

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: ugppn@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1, тел. 8(48731) 6-02-07

Киреевский район, урочище «Красный лес»

(место составления акта)

« 08 » декабря 20 17 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 139

по адресу/адресам: Тульская область, Киреевский район, урочище «Красный лес»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области ст. лейтенанта вн. службы Козлова Ю.В. № 139 от 23.10.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

Объекта защиты – здание, помещения и территория – Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №6»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«28» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«08» декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Татьяна Анатольевна
27.11.2017 г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки _____

Лицо(а), проводившие проверку: Козлов Юрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода при работе одного пожарного крана составляет: давление 0,01 Мпа, расход 0,2 л/с, высота компактной струи 0,05 м, что не соответствует требованиям СП 10.13130.2009 «СПЗ. Внутренний противопожарный водопровод»	Табл. 1. СП 10.13130.2009 «СПЗ. Внутренний противопожарный водопровод»	Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Т.А.
2.	В помещениях 1 и 3 этажей установлено менее 3-х пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа одно пороговых приборов.	п. 14.3 СП 5.131.30.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Т.А.
3.	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям п. 4.5 СП 6.1313130.2013 «СПЗ. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	п. 4.5 СП 6.1313130.2013 «СПЗ. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Т.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено, не являлось предметом проверки**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено, не являлось предметом проверки**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

А.Медведев

Козлов Ю.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предписание №139/1/1-3 от 08.12.2017 г., заключение от 04.12.2017 г., протокол №2-09-2017 от 18.09.2017 г., договор №17 от 03.02.2017 г., акт-11 от 13.11.2017 г., договор №17.2 от 03.02.2017 г., заключение от 04.10.2017 г., протокол от 04.10.2017 г., копия удостоверений о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума, приказ №71-осн от 14.09.2017 г.

Начальник ОНД и ПР
по Узловскому, Киреевскому районам
и г. Донской Тульской области
ст. лейтенант вн. службы



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(Handwritten signature of Y.V. Kozlov)

Ю.В. Козлов

(подпись)

М.Л.П.

«08» декабря 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«08» декабря 2017 г.

(Handwritten signature of T.A. Shevнина)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия)
г.Тула 56-99-99