



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

УЗЛОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Трегубова, 29
Узловая, Россия, 301600

02.10.2017 № 7-04-2017/569-7

Директору ГУ ТО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения № 6»

Шевниной Т.А.

ул. Театральная, д. 6а, п. Каменецкий,
Узловский район, Тульская область,
301631

Представление

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Узловской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Проверка показала, что в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» требования указанного законодательства исполняются не в полной мере.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее Правила противопожарного режима).

Согласно п. 4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.

Согласно преамбуле Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обеспечение

УС № 069725

санитарно-эпидемиологического благополучия населения является одним из условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15), потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и следов подтеков.

Стены и панели должны быть выполнены из материалов, допускающих возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции.

В силу п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 настоящих санитарных правил. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

В ходе проверки в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» установлено, что автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно кабель и провод СПЗ, прокладываемый одиночно не имеет показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4, нарушена целостность покрытия дверных панелей в помещениях детских игровых, туалетов и коридоров, суточная проба пищевых продуктов (ужин) в холодильнике хранится менее 48 часов.

Указанные нарушения законодательства стали возможны в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работников образовательного учреждения, а также слабого контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Узловской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших.

2. Усилить работу и контроль руководства образовательного учреждения в указанных сферах правоотношений.

3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить прокурору в установленный законом срок.

Заместитель прокурора
советник юстиции



Е.Л. Маторина