



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*Россия, 300041, г Тула, пр-кт. Ленина, д.40, тел. (4872)36-26-35, факс(4872) 36-26-55, e-mail: tula@priok.gosnadzor.ru,
http://www.priok.gosnadzor.ru*

**300041, Тульская область,
г. Тула, ул. Свободы, д. 38**
(место составления акта)

04.07.2018
(дата составления акта)
14:00
(время составления акта)

**Акт плановой, выездной проверки
Приокским управлением Ростехнадзора юридического лица
государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6".**

№ 06-11-166/18П

По адресу (адресам): 301631, Тульская область, Узловский район, посёлок Каменецкий, ул. Театральная, д. 6-А, 301260, Тульская область, Киреевский район, урочище "Красный лес"

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от 05.06.2018 № 1-770-р заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6"»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6" (ГУ ТО КЦСОН № 6) ИНН: 7117009745, ОГРН 1027101485817, юридический адрес: 301631, Тульская область, Узловский район, посёлок Каменецкий, ул. Театральная, д. 6-А, фактический адрес:

301631, Тульская область, Узловский район, посёлок Каменецкий, ул. Театральная, д. 6-А;

301260, Тульская область, Киреевский район, урочище "Красный лес"

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Начало проверки: 18.06.2018 года

18.06.2018с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин;

Продолжительность: 1 рабочий день (пять часов)

04.07.2018 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин;

Продолжительность: 1 рабочий день (три часа);

Окончание проверки: 04.07.2018

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня 8 (восемь) часов.
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Уведомление о проведении плановой выездной проверки и копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 05.06.2018 № 1-770-р направлено государственному учреждению Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6" по электронной почте на адрес kson6.uzlovaya@tularegion.ru электронного почтового ящика 09.06.2018.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен – директор государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6" Шевнина Татьяна Анатольевна (приказ от 28.03.2016 № 94-лс) 18.06.2018.

Указанные сведения подтверждаю:

директор


государственного учреждения

Тульской области

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ № 6"

Шевнина Татьяна Анатольевна

(приказ от 28.03.2016 № 94-лс)



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

1) <u>Хоптяный</u> <u>Константин</u> <u>Алексеевич</u> (ФИО)	<u>Государственный</u> <u>инспектор</u> <u>межрегиональ-</u> <u>ного отдела</u> <u>государственного</u> <u>энергетического</u> <u>надзора</u>	<u>Ответственный за</u> <u>проведение мероприятия по</u> <u>контролю</u>
---	---	--

(Должность)

с участием:

Не привлекались

При проведении проверки присутствовали:

директор

государственного учреждения

Тульской области

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ № 6"

Шевнина Татьяна Анатольевна

(приказ от 28.03.2016 № 94-лс)

(подпись)

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

В ходе проведения проверки соблюдения законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности нарушений не установлено.

Общее количество зданий, строений, сооружений	Количество узлов учета строений, сооружений.					Сведения о принятии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Сведения об обязательном энергетическом обследовании
	тепловой энергии	электрической энергии	воды	природного газа			
2	2	2	2	-		Программа «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО	Обязательное энергетическое обследование организаций вошедших в состав учреждения после реорганизации проведено: 1. Обществом с ограниченной ответственностью «ТэТа» По результатам обследования составлен Энергетический паспорт рег. № 526-2012, ноябрь 2012 года. 2. Закрытым акционерным обществом «Тульская

				ГО ОБСЛУЖИВА НИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6" НА 2016- 2020 ГОДЫ» утверждена 11.01.2016 г. директором Шевниной Т.А.	энергосервисная компания». По результатам обследования составлен Энергетический паспорт рег. № 01398-Э-013-20-2012, декабрь 2012 года.
--	--	--	--	--	--

В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства в области безопасной эксплуатации электроустановок, проверки документации, касающейся организации работы по эксплуатации электроустановок, подготовки электротехнического персонала, проверки выполнения требований по соблюдению правил охраны труда выявлены нарушения обязательных требований с указанием положений нормативных (правовых) актов:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее по тексту - ПТЭЭП), утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н и зарегистрированы Минюстом 12.12.2013 г. N 30593;

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Организация эксплуатации электроустановок учреждения проведена с нарушением действующих норм и правил.		
1.1.	В соответствии с приказом от 11 мая 2018 года № 39 – осн в учреждении для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, на период отсутствия ответственного за электрохозяйство учреждения, произведено назначение заместителя ответственного за электрохозяйство организации. Им является специалист по охране труда учреждения О.А. Расщупкина. Данное назначение не может быть признано	<i>п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо – директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	соответствующим действующим нормам и правилам, поскольку данный работник допущен к инспектированию электроустановок и не имеет права осуществлять организацию эксплуатации электроустановок учреждения поскольку не допущен к работе в электроустановках, а следовательно не относится в электротехническому персоналу учреждения.		
1.2.	В соответствии с приказом от 11 мая 2018 года № 39 – охн ответственность за электрохозяйство учреждения руководитель – директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. оставила за собой, как прошедшую проверку знаний и норм правил работы в электроустановках до 1000 В и имеющую III группу по электробезопасности. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.	<i>п.1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
1.3	Согласно представленных документов, а именно акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 27.12.2005, составленному на подразделение учреждения, расположенного по адресу 301260, Тульская область, Киреевский район, урочище "Красный лес", на балансе учреждения состоят: кабельные линии 6 кВ, проложенные от ТП «Дедилово», отпайка от ВЛ 6 кВ Дедилово - Присады, трансформаторная подстанция КППТ 6/0,4 кВ	<i>п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Юридическое лицо - ГУ ТО КЦСОН № 6

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	«Санаторий». Для осуществления эксплуатации вышеуказанных объектов в учреждении отсутствует подготовленный электротехнический персонал либо документ, определяющий договорные отношения со сторонними организациями по эксплуатации данных объектов.		
1.4.	В учреждении не производится работа по обеспечению должностными инструкциями работников, на которых возложены обязанности по организации эксплуатации электроустановок учреждения. В учреждении отсутствует должностная инструкция ответственного(заместителя) за электрохозяйство учреждения.	<i>п.1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
2.	Работа по подготовке персонала в учреждении не соответствует действующим нормам и правилам.		
2.1.	В учреждении не определен состав электротехнического персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок учреждения. В учреждении отсутствует Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. Согласно действующих правил данный Перечень утверждает руководитель Потребителя.	<i>п.1.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
2.2.	Руководством учреждения не составлен календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Не обнаружено свидетельств того, что работники учреждения, подлежащие проверке знаний, ознакомлены с графиком проведения проверки	<i>п.1.4.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003,</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	знаний.	<i>зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	
2.3.	Руководством учреждения не составлены Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций.	<i>п.1.4.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
3.	Безопасности проведения работ в электроустановках в учреждении не уделяется должного внимания.		
3.1.	В учреждении нарушаются правила по охране труда при производстве работ в действующих электроустановках. А именно: отсутствуют документы, регламентирующие проведение работ в действующих электроустановках. В учреждении отсутствует: журнал учета работ, проводимых по нарядам и распоряжениям, Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, и т. д.	<i>п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i> <i>п.4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
4.	Эксплуатация заземляющих устройств в учреждении происходит с нарушением действующих норм и правил.		
4.1.	В учреждении отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации, заземляющие устройства зданий и сооружений учреждения, которые	<i>п.п.2.7.3;2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	<p>должны содержать:</p> <p>исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;</p> <p>указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;</p> <p>дату ввода в эксплуатацию;</p> <p>основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);</p> <p>величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;</p> <p>удельное сопротивление грунта;</p> <p>данные по напряжению прикосновения (при необходимости);</p> <p>данные по степени коррозии искусственных заземлителей;</p> <p>данные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством;</p> <p>ведомость осмотров и выявленных дефектов;</p> <p>информация по устранению замечаний и дефектов.</p> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>	<p><i>потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i></p>	<p>Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>
4.2.	<p>В учреждении для определения технического состояния заземляющего устройства не проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.</p> <p>Измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3) не проводится для всех заземляющих устройств зданий и сооружений учреждения.</p> <p>Так, например – не проводятся измерения параметров заземляющего</p>	<p><i>п.2.7.8. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i></p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	устройства трансформаторной подстанций, находящихся на балансе и в эксплуатации учреждения согласно акта разграничения упомянутого выше.		
4.3.	<p>В учреждении отсутствует график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств зданий учреждения. Данные осмотры должны быть проводится не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя - учреждения или работником им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.</p>	<p>2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>
4.4.	<p>Открыто проложенные, заземляющие проводники не предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. Так, например – не окрашены открыто проложенные проводники, находящиеся на внешней стене здания учреждения, расположенного по адресу 301631, Тульская область, Узловский район, посёлок Каменецкий, ул. Театральная, д. 6-А и т.д.</p>	<p>2.7.13. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>
5.	<p>Техническая документация учреждения не отвечает действующим нормам и правилам.</p>		
5.1.	<p>Порядок хранения документации не установлен руководителем учреждения.</p>	<p>п. 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от</p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016</p>

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.	№ 94-лс)
5.2.	<p>В структурных подразделениях учреждения отсутствуют перечни технической документации, утвержденные руководителем предприятия.</p> <p>Так же отсутствует соответствующая техническая документация, которая должна входить в вышеуказанный перечень.</p> <p>А именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров; имеющих право ведения оперативных переговоров; единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - перечень инвентарных средств защиты и т.д. 	<p>п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>
5.3.	<p>В структурных подразделениях учреждения отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оперативный журнал; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - однолинейные схемы электрических соединений электроустановок при нормальном режиме работы оборудования, так, например – таковые схемы отсутствуют для подразделения учреждения, расположенного по адресу 301260, Тульская область, Киреевский район, урочище "Красный лес"; и т.д. 	<p>п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>
6.	Оперативное управление электроустановками учреждение не		

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	соответствует действующим нормам и правилам.		
6.1.	Руководителем не определены и документально не оформлены вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене.	<i>п.1.5.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
6.2.	В учреждении для каждой электроустановки не составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования. Данные схемы должны быть утверждены 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя (учреждения). Так, например – данные схемы полностью отсутствуют в подразделении учреждения, расположенного по адресу 301260, Тульская область, Киреевский район, урочище "Красный лес" и т.д.	<i>п.1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
6.3	В учреждении отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией. Данный список утверждается ответственным за электрохозяйство учреждения.	<i>п.1.5.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
7.	Эксплуатация электроустановок учреждения ведется с нарушением Норм и Правил.		
7.1	Дверцы силовых, распределительных	<i>п.п.1.7.2;2.2.20;</i>	Должностное

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	щитов и шкафов учреждения не в полной мере снабжены надписями, указывающими их диспетчерское наименование, предупреждающими плакатами и знаками установленного образца. Например – дверцы распределительных шкафов, установленных во всех подразделениях учреждения т.д.	<i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г</i>	лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
7.2	В учреждении не проведена работа по присваиванию диспетчерских наименований щитам и сборкам сети освещения. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников* соответственно через них получающих питание. Так, например – таковые надписи отсутствуют в подразделении учреждения, расположенного по адресу 301631, Тульская область, Узловский район, посёлок Каменецкий, ул. Театральная, д. 6-А	<i>п.2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)
7.3.	Оборудование, установленное в учреждении, не подвергается периодической очистки от пыли и грязи. Так, например – внутри и на распределительных щитах, установленных в подразделениях учреждения имеется слой пыли.	<i>п.2.2.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. №</i>	Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		4145 от 22.01.2003 г.	
7.4	<p>Щиты электрооборудования, установленного в учреждении не имеют запирающих устройств с применением замков и ключей, препятствующих проникновению в них неэлектротехнического персонала. Так, например – дверцы распределительного щита, установленный в помещении пищеблока подразделения учреждения, расположенного по адресу - 301631, Тульская область, Узловский район, посёлок Каменецкий, ул. Театральная, д. 6-А, и прочие распределительные щиты установленные в подразделениях учреждения, закрывается только на накладные петли. Данный вид запирающего устройства не обеспечивает препятствование проникновению в них неэлектротехнического персонала.</p>	<p>п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.</p> <p>п.3.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н</p>	<p>Должностное лицо - директор ГУ ТО КЦСОН № 6 Шевнина Т. А. (приказ от 28.03.2016 № 94-лс)</p>

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не входило в задачи проверки.


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не входило в задачи проверки.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение «О проведении плановой выездной проверки юридического лица государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6"» от 05.06.2018 № 1-770-р.
2.	Предписание государственного учреждения Тульской области "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 6" № 06-11-135/18П /18П от 04.07.2018.
3.	Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащий обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017 г. № 557 (зарегистрирован Минюстом России от 3 мая 2018 г., регистрационный № 50956).

Подписи лиц (а), проводивших(го) проверку:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора
Хоптяный Константин Алексеевич
(Должность, ФИО)



Директор
государственного учреждения
Тульской области
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ № 6"
Шевнина Татьяна Анатольевна
(приказ от 28.03.2016 № 94-лс)

(Должность, ФИО, документ подтверждающий полномочия)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор
государственного учреждения
Тульской области

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ № 6"

Шевнина Татьяна Анатольевна

(приказ от 28.03.2016 № 94-лс)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"04" июля 2018

Y

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)